

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 1

от «02» апреля 2021г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова»
Полное юридическое наименование объекта

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Свердлова, 10, (38341)-2-28-53, bdmshdod@nso.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: министерство культуры Новосибирской области
2. Вид деятельности: реализация дополнительных образовательных программ в области искусств
3. Форма собственности: государственная
Государственная, муниципальная, частная
4. Размещение объекта:
Отдельно стоящее здание 3 этажа; (встроенное; пристроенное; 3 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта): 1961 и 1981 года постройки, 2020г. - капитальный ремонт
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.: 300 мест
6. Функциональное назначение объекта: дополнительное образование детей и взрослых
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	29,0	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	10	К, О	создать	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	8,0x9,0	К,О	создать	П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	не имеется	К,О	создать	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	5,1	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- указатели направления движения		наличие	не имеются	К, О, Г	создать	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	5	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	1:40			
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	не имеется	С	создать	П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3		С		П.5.5 СП 35-105-2001

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптация не подлежит	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	290x51	К	ремонт	П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	не имеется	Все категории	установить	П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	есть	Все категории		П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	не имеется	Все категории	установить	П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	65	О,С	ремонт	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	1:4	О	ремонт	П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	15	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	не имеется	О, С, Г		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	Все категории		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	не имеется	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	не имеются	Все категории	установить	П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П.6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
	Пандус						
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	имеется	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)		К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	имеется	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон: - на высоте	см	наличие	имеются	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92) Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	не имеется	С	установить	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	не имеется	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150	220x320	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012

			при реконструкции допустимо от 150 до 180x200				
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)					ремонт	
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	125	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	имеется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	300 150	К	ремонт	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	120	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	имеется	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	не имеется	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	120	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	имеется	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	135	О,С		п. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	О,С		П.5.2.9. СП 13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеются	С		П.5.2.3. СП 59.13330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создать	П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единоеобразие геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	нет	С	установить	П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	не имеются	О,С	установить	П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	-	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90	-	Дошкольники нач.школа,		п.6.17 СП 118.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120	-	Дошкольники нач. школа у		
	- завершающие части поручней	см	150-180 Длина лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	-	О,С		П.5.2.10. СП 59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см	см	не более 80 1:20 (5%)	-	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.2012

	угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)		1:10 (10%)	-		
	Лифты		наличие	не имеются		
	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x150	-	К	П.5.2.18. СП.59.13330.2012
	- ширина дверного проема	см	не менее 80	-	К	П.5.2.1 .ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95	-	К	П.5.2.18 СП.59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	-	О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	не иметсяя	С,Г	П.5.2.20. СП.59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	110	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	60	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	-	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	24			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	15 22	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85		К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту	ед.		-			
	Предприятия торговли						
	Ширина полосы движения	см	120	-	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50	-	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150x150	-	К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	-	К,О,Г,С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	-	К,О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Предприятия питания						
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	-	К, О,С		П.7.4.5. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	-	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120	-	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Зрительный зал	ед.		1	К, О		
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:						

50-75 мест в зале		3			К		П.7.6.15. СП.59.13330.2012
76-100 мест в зале	ед.	4					
101-150 мест в зале		5	5				
151-200 мест в зале		6					
201-300 мест в зале		7					
301-400 мест в зале		8					
Свыше 400		9					
Спортивные трибуны							
Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5	-		К		П.7.5.1. СП.59.13330.2012
Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160	-		К		П.7.5.3. СП.59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	2 санузла (на 1 и 2 этажах) 510х328	К,О,С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К, О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	60	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	86x150	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	не имеется	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	не имеется		установить	П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	не имеются			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	-	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	-	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	не имеются	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- наличие ручного душа			-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:						П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	-	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстотофоны		наличие	не имеются	С	установить	
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	имеется	С		П.5.5.4.;5.5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:				С	установить	
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	имеются	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	имеется	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	не имеются			
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	не имеется	С,Г	установить	П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.